

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotel K1				Mesiac: marec 2023
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
CO	100	30	16,1	0,340
HCl	50	8	0,2	0,003
NO <sub>x</sub>	350	180	135,3	2,858
SO <sub>2</sub>	150	40	2,5	0,053
HF	2	1	0,0	0,000
TOC	20	10	0,0	0,001
TZL	20	5	0,9	0,020

### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka

PPH – priemerná polhodinová hodnota

PDH – priemerná denná hodnota

TZL – tuhé znečisťujúce látky

SO<sub>2</sub> – oxid siričitý

NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

CO – oxid uhoľnatý

HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

HF - fluorovodík

## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

### Zariadenie na energetické využitie odpadov

Kotol K2				Mesiac: marec 2023
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	6,07	0,140
CO	100	50	13,11	0,338
NO <sub>x</sub>	400	200	170,58	3,938
SO <sub>2</sub>	200	50	1,23	0,031
HF	4	1	0,13	0,002
TOC	20	10	0,73	0,042
TZL	30	10	1,39	0,034

#### Legenda:

**ZL** – znečisťujúca látka

**PPH** – priemerná polhodinová hodnota

**PDH** – priemerná denná hodnota

**TZL** – tuhé znečisťujúce látky

**SO<sub>2</sub>** – oxid siričitý

**NO<sub>x</sub>** – oxid dusíka

**CO** – oxid uhoľnatý

**HCl** – plynné zlúčeniny chlóru

**TOC** – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

**HF** - fluorovodík