

Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: Jun 2018

Mesacna sprava

Den	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalin			Dohoriev. Tep.			30 min prevadzka				
	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3/h	Q %	Pozn.	°C	Q %	Mnozstvo							
01		7,59	95,8		24,74	95,8		6,47	95,8		117,5	95,8		9,06	95,8		2,74	95,8		0,42	95,8		1,37	95,8		0,96	95,8		15,19	95,8		12,03	95,8		132,7	100,0		950,0	100,0		57,94	95,8		972,8	100,0	48				
02	(5)	10,18	95,8		22,07	95,8		6,49	95,8		112,4	95,8		3,52	95,8		1,70	95,8		0,36	95,8		1,38	95,8	(4)	0,96	81,3		15,13	95,8		11,67	95,8	(4)	132,7	85,4	(4)	948,3	85,4	(4)	57,10	81,3	(4)	991,6	85,4	48				
03		7,58	95,8		18,32	95,8		6,70	95,8		109,8	95,8		2,78	95,8		2,71	95,8		0,59	95,8		1,54	95,8		0,94	95,8		14,87	95,8		12,13	95,8		132,4	100,0		950,1	100,0		55,37	95,8		990,2	100,0	48				
04		5,82	95,8		21,96	95,8		6,50	95,8		113,3	95,8		2,09	95,8		3,78	95,8		0,65	95,8		1,41	95,8		0,98	95,8		15,17	95,8		12,56	95,8		132,9	100,0		946,4	100,0		56,97	95,8		962,4	100,0	48				
05	(4)	7,64	80,4	(4)	25,66	80,4	(4)	6,36	80,4	(4)	124,8	80,4	(4)	3,42	80,4	(4)	2,82	80,4	(4)	0,75	80,4	(4)	1,43	80,4	(4)	1,03	80,4	(4)	15,40	80,4	(4)	12,41	80,4		133,9	100,0		942,5	100,0	(4)	57,49	80,4		957,6	100,0	46				
06		7,28	95,8		27,53	95,8		6,46	95,8		127,4	95,8		1,56	95,8		3,58	95,8		0,34	95,8		0,34	95,8		1,33	95,8		1,01	95,8		15,35	95,8		12,30	95,8		133,6	100,0		948,4	100,0		57,65	95,8		958,5	100,0	48	
07		5,55	95,8		26,01	95,8		6,46	95,8		109,4	95,8		1,55	95,8		4,45	95,8		0,34	95,8		1,37	95,8		0,99	95,8		15,24	95,8		12,07	95,8		133,4	100,0		951,2	100,0		57,88	95,8		961,2	100,0	48				
08		5,84	95,8		27,63	95,8		6,24	95,8		122,0	95,8		2,21	95,8		5,58	95,8		0,44	95,8		1,58	95,8		1,05	95,8		15,55	95,8		12,35	95,8		133,6	100,0		948,7	100,0		58,57	95,8		949,5	100,0	48				
09		5,31	94,6		45,73	94,6		6,16	94,6		139,9	94,6		2,12	94,6		5,94	94,6		0,32	94,6		2,23	94,6		1,05	94,6		15,61	94,6		11,87	94,6		133,6	100,0		943,1	100,0		58,28	94,6		928,5	100,0	37				
10		5,63	95,8		16,81	95,8		6,78	95,8		127,1	95,8		2,03	95,8		2,90	95,8		0,34	95,8		1,11	95,8		0,89	95,8		14,74	95,8		12,65	95,8		133,4	100,0		946,6	100,0		55,02	95,8		973,7	100,0	48				
11		5,57	95,5		24,27	95,5		6,33	95,5		134,7	95,5		2,02	95,5		4,63	95,5		0,77	95,5		1,44	95,5		1,04	95,5		15,38	95,5		12,73	95,5		133,3	100,0		942,9	100,0		57,19	95,5		948,8	100,0	44				
12	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)																				0		
13	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)																					0	
14	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)																						0
15	(5)	10,21	90,9		27,99	90,9		6,24	90,9		100,6	90,9		0,97	90,9		7,84	90,9		0,60	90,9		1,48	90,9		0,96	90,9		15,02	90,9		12,37	90,9		131,2	100,0		952,2	100,0		54,31	90,9		929,8	100,0	33				
16		6,65	95,8		20,14	95,8		6,63	95,8		121,3	95,8		0,38	95,8		3,66	95,8		0,59	95,8		1,23	95,8		0,95	95,8		15,03	95,8		12,94	95,8		132,3	100,0		948,6	100,0		56,80	95,8		967,4	100,0	48				
17	(5)	11,11	95,8		22,17	95,8		6,57	95,8		129,9	95,8		14,85	95,8		3,33	95,8		0,63	95,8		1,23	95,8		0,95	95,8		15,09	95,8		12,37	95,8		132,1	100,0		947,0	100,0		57,29	95,8		979,0	100,0	48				
18		6,23	95,8		30,12	95,8		6,25	95,8		132,5	95,8		1,98	95,8		3,77	95,8		0,67	95,8		1,36	95,8		1,06	95,8		15,55	95,8		12,25	95,8		132,2	100,0		944,7	100,0		58,47	95,8		960,5	100,0	48				
19		8,45	95,8		27,94	95,8		6,33	95,8		116,8	95,8		3,75	95,8		3,85	95,8		0,64	95,8		1,36	95,8		1,00	95,8		15,48	95,8		12,50	95,8		132,7	100,0		951,9	100,0		58,65	95,8		961,0	100,0	48				
20		7,17	95,6		25,26	95,6		6,39	95,6		120,5	95,6		0,74	95,6		3,28	95,6		0,50	95,6		1,41	95,6		0,97	95,6		15,33	95,6		12,21	95,6		132,7	100,0		954,2	100,0		57,93	95,6		976,4	100,0	45				
21		5,65	95,8		23,76	95,8		6,14	95,8		112,1	95,8		2,63	95,8		4,15	95,8		0,79	95,8		1,63	95,8		1,07	95,8		15,71	95,8		12,49	95,8		132,5	100,0		943,4	100,0		59,46	95,8		964,6	100,0	48				
22		8,95	95,8		30,77	95,8		5,95	95,8		124,2	95,8		8,57	95,8		5,54	95,8		0,53	95,8		1,64	95,8		1,20	95,8		15,92	95,8		11,77	95,8		131,8	100,0		940,6	100,0		60,20	95,8		956,8	100,0	48				
23		7,57	95,8		21,70	95,8		6,22	95,8		118,1	95,8		8,51	95,8		3,96	95,8		0,54	95,8		1,45	95,8		1,10	95,8		15,41	95,8		11,81	95,8		131,7	100,0		945,9	100,0		58,87	95,8		971,7	100,0	48				
24		8,36	95,7		23,50	95,7		6,35	95,7		111,8	95,7		6,25	95,7		2,63	95,7		0,44	95,7		1,46	95,7		1,04	95,7		15,25	95,7		11,66	95,7		132,0	100,0		948,2	100,0		57,17	95,7		980,5	100,0	47				
25		8,52	93,6		17,59	93,6		6,49	93,6		121,6	93,6		3,08	93,6		1,69	93,6		0,37	93,6		1,15	93,6		0,98	93,6		15,02	93,6		11,53	93,6		132,3	100,0		952,5	100,0		55,64	93,6		987,8	100,0	47				
26		8,17	91,7		20,45	91,7		6,55	91,7		110,3	91,7		2,20	91,7		1,87	91,7		0,31	91,7		1,08	91,7		0,95	91,7		14,90	91,7		11,31	91,7		132,3	100,0		954,1	100,0		55,29	91,7		990,1	100,0	48				
27		8,34	95,8		19,52	95,8		6,28	95,8		105,5	95,8		4,28	95,8		2,47	95,8		0,31	95,8		1,13	95,8		1,03	95,8		15,25	95,8		11,21	95,8		132,0	100,0		948,3	100,0		56,72	95,8		972,9	100,0	48				
28		8,70	95,8		28,06	95,8		5,99	95,8		123,5	95,8		5,75	95,8		3,78	95,8		0,31	95,8		1,48	95,8		1,13	95,8		15,89	95,8		11,28	95,8		132,8	100,0		939,7	100,0		58,94	95,8		969,0	100,0	48				
29		8,83	95,8		21,46	95,8		6,24	95,8		127,0	95,8		3,15	95,8		2,30	95,8		0,49	95,8		1,26	95,8		1,02	95,8		15,43	95,8		11,55	95,8		132,7	100,0		938,9	100,0		56,60	95,8		978,2	100,0	48				
30	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)																					0	
Denny limit		10,00			50,00						200,0			50,00						1,00			10,00			10,00																								
Mesacny priemer		7,56	94,8		24,42	94,8		6,37	94,8		119,8	94,8		3,90	94,8		3,58	94,8		0,50	94,8		1,40	94,8		1,01	94,2		15,30	94,8		12,07	94,8		132,6	99,4		947,2	99,4		57,42	94,2		967,6	99,4	1211				

Poznámky:

- (1) Chýbajúce priemery v zázname
- (2) Chýbajúca kvalita záznamu
- (3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
- (4) Neplatný priemer
- (5) Hodnota nad limit

Referenčný kyslík 11 %V.

Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl