

## Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: November 2018

Mesacna sprava

Den	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalin			Dohoriev. Tep.			30 min prevadzka			
	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	mg/Nm3	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3/h	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	°C	Q %		Množstvo		
01		5,27	95,8		14,85	95,8		10,94	95,8		143,6	95,8		0,73	95,8		2,39	95,8		0,00	95,8		0,19	95,8		0,99	95,8		9,84	95,8		18,86	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,43	95,8		950,0	100,0	48			
02		5,95	95,8		16,56	95,8		10,46	95,8		128,3	95,8		0,08	95,8		3,10	95,8		0,00	95,8		0,23	95,8		1,01	95,8		10,36	95,8		19,31	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,20	95,8		950,0	100,0	48			
03		6,43	95,8		14,02	95,8		10,88	95,8		108,7	95,8		0,11	95,8		2,37	95,8		0,00	95,8		0,58	95,8		0,99	95,8		9,84	95,8		18,67	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,53	95,8		950,0	100,0	48			
04		5,76	95,8		10,45	95,8		11,17	95,8		134,1	95,8		0,10	95,8		2,54	95,8		0,00	95,8		0,18	95,8		0,99	95,8		9,58	95,8		19,50	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,11	95,8		950,0	100,0	48			
05		5,64	97,8		18,78	97,8		10,62	97,8		139,2	97,8		3,11	97,8		2,89	97,8		0,00	97,8		0,60	97,8		1,00	97,8		10,23	97,8		19,13	97,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,29	97,8		950,0	100,0	46			
06		5,77	97,8		15,20	97,8		10,64	97,8		157,8	97,8		0,54	97,8		2,48	97,8		0,00	97,8		0,22	97,8		1,00	95,7		10,17	97,8		19,23	97,8		136,2	100,0		955,5	97,8		41,24	97,8		950,0	100,0	46			
07	(4)	3,94	87,5	(4)	11,68	87,5	(4)	13,89	87,5	(4)	151,1	87,5	(4)	15,51	87,5	(4)	1,79	87,5	(4)	0,00	87,5	(4)	1,72	87,5	(4)	1,07	87,5	(4)	11,03	87,5	(4)	18,00	87,5		136,2	100,0		955,5	100,0	(4)	41,87	87,5		950,0	100,0	48			
08		4,56	95,8		10,95	95,8		12,86	95,8		143,8	95,8		9,00	95,8		1,33	95,8		0,00	95,8		1,04	95,8		1,02	97,9		10,09	95,8		17,48	97,9		136,2	100,0		955,5	100,0		42,13	97,9		950,0	100,0	48			
09		4,94	95,8		11,60	95,8		11,30	95,8		155,3	95,8		0,99	95,8		1,82	95,8		0,00	95,8		0,15	95,8		0,99	95,8		9,37	95,8		19,22	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,25	95,8		950,0	100,0	48			
10		4,91	95,8		9,46	95,8		11,31	95,8		155,3	95,8		0,03	95,8		1,80	95,8		0,00	95,8		0,15	95,8		0,99	95,8		9,29	95,8		19,28	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,22	95,8		950,0	100,0	48			
11		5,85	95,8		10,29	95,8		10,86	95,8		141,6	95,8		16,50	95,8		2,17	95,8		0,00	95,8		0,14	95,8		0,97	95,8		9,70	95,8		17,39	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		42,18	95,8		950,0	100,0	48			
12		5,40	95,8		10,13	95,8		11,26	95,8		132,4	95,8		27,25	95,8		2,24	95,8		0,00	95,8		0,19	95,8		0,97	95,8		9,54	95,8		17,72	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		42,01	95,8		950,0	100,0	48			
13		4,93	95,8		12,34	95,8		11,31	95,8		139,1	95,8		6,95	95,8		2,03	95,8		0,00	95,8		0,15	95,8		0,98	95,8		9,40	95,8		19,04	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,34	95,8		950,0	100,0	48			
14		4,83	95,8		15,67	95,8		11,82	95,8		147,2	95,8		9,05	95,8		1,87	95,8		0,00	95,8		0,15	95,8		0,98	95,8		8,81	95,8		19,32	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,20	95,8		950,0	100,0	48			
15		5,67	95,8		12,34	95,8		11,37	95,8		150,3	95,8		0,71	95,8		1,46	95,8		0,00	95,8		0,14	95,8		0,97	95,8		9,19	95,8		18,10	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,82	95,8		950,0	100,0	48			
16		6,69	93,8		16,96	93,8		10,99	93,8		149,3	93,8		1,41	93,8		1,57	93,8		0,00	93,8		0,14	93,8		0,98	93,8		9,72	93,8		18,13	93,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,80	93,8		950,0	100,0	48			
17		9,42	95,7		14,49	95,7		10,47	95,7		147,6	95,7		8,55	95,7		2,01	95,7		0,00	95,7		0,15	95,7		0,99	95,7		10,26	95,7		16,50	95,7		136,2	100,0		955,5	100,0		42,63	95,7		950,0	100,0	47			
18		7,16	95,7		8,28	95,7		10,96	95,7		130,1	95,7		1,82	95,7		1,53	95,7		0,01	95,7		0,14	95,7		0,96	95,7		9,73	95,7		16,60	95,7		136,2	100,0		955,5	100,0		42,59	95,7		950,0	100,0	47			
19		7,07	95,8		10,61	95,8		10,89	95,8		132,4	95,8		3,32	95,8		1,93	95,8		0,00	95,8		0,14	95,8		0,97	95,8		9,76	95,8		17,51	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		42,12	95,8		950,0	100,0	48			
20		4,45	95,8		16,04	95,8		12,92	95,8		134,7	95,8		10,69	95,8		1,69	95,8		0,01	95,8		1,03	95,8		1,02	95,8		10,23	95,8		17,51	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		42,12	95,8		950,0	100,0	48			
21		5,88	97,9		10,37	97,9		13,19	97,9		138,2	97,9		19,62	97,9		1,64	97,9		0,00	97,9		1,27	97,9		1,03	97,9		10,65	97,9		17,78	97,9		136,2	100,0		955,5	100,0		41,98	97,9		950,0	100,0	48			
22		2,47	100,0		7,43	100,0		17,75	100,0		138,3	100,0		36,16	100,0		1,45	100,0		0,00	100,0		3,76	100,0		1,15	100,0		12,82	100,0		15,51	100,0		136,2	100,0		955,5	100,0		43,14	100,0		950,0	100,0	43			
23		3,77	97,7		8,75	97,7		15,73	97,7		130,3	97,7		24,11	97,7		1,62	97,7		0,00	97,7		2,51	97,7		1,09	97,7		11,55	97,7		16,53	97,7		136,2	100,0		955,5	100,0		42,62	97,7		950,0	100,0	43			
24		6,24	95,8		13,11	95,8		11,44	95,8		130,0	95,8		0,96	95,8		1,84	95,8		0,00	95,8		0,00	95,8		0,97	95,8		9,30	95,8		17,91	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,91	95,8		950,0	100,0	48			
25		6,82	95,8		13,65	95,8		11,63	95,8		147,0	95,8		1,55	95,8		1,53	95,8		0,00	95,8		0,00	95,8		0,97	95,8		9,10	95,8		17,72	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		42,01	95,8		950,0	100,0	48			
26		7,08	95,8		12,89	95,8		10,93	95,8		143,5	95,8		0,19	95,8		2,02	95,8		0,00	95,8		0,00	95,8		0,98	95,8		9,97	95,8		18,28	95,8		136,2	100,0		955,5	100,0		41,73	95,8		950,0	100,0	48			
27		6,73	95,8		15,99	95,8		11,23	95,8		129,5	95,8		0,23	95,8		2,03	95,8		0,00	95,8		0,00	95,8	(4)	0,99	29,2		9,65	95,8		19,35	95,8	(4)	131,7	33,3	(4)	952,2	33,3	(4)	42,38	31,3	(4)	953,0	33,3	48			
28		5,60	90,3		16,70	90,3		11,28	90,3		131,5	90,3		1,98	90,3		2,53	90,3		0,00	90,3		0,03	90,3	(4)	0,0	0,0		9,55	90,3		19,08	90,3	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	(4)	0,0	0,0	31
29		5,40	96,6		17,64	96,6		11,58	96,6		121,8	96,6		19,60	96,6		2,56	96,6		0,00	96,6		0,06	96,6	(4)	0,0	0,0		9,16	96,6		17,89	96,6	(4)	63,66	3,4	(4)	934,0	3,4	(4)	47,83	3,4	(4)	999	3,4	29			
30		4,15	95,8		13,44	95,8		11,74	95,8		147,4	95,8		3,50	95,8		1,56	95,8		0,00	95,8		0,03	95,8	(4)	0,99	31,3		9,06	95,8		19,16	95,8	(4)	136,2	33,3	(4)	955,5	33,3	(4)	41,10	31,3	(4)	950,0	33,3	48			
<b>Denný limit</b>		10,00		50,00		200,0		50,00		1,00		10,00		10,00																																			
<b>Mesacny priemer</b>		5,64	95,7		12,93	95,7		11,76	95,7		139,6	95,7		7,27	95,7		1,98	95,7		0,00	95,7		0,50	95,7		1,00	87,2		9,90	95,7		18,19	95,8		136,1	91,1		955,4	91,1		41,82	87,4		950,1	91,1	1388			

**Poznámky:**

- (1) Chýbajúce priemery v zázname
- (2) Chýbajúca kvalita záznamu
- (3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
- (4) Neplatný priemer</