Termovalorizátor Kosit Košice - Mesiac: August 2018

Mesacna sprava hmotnostnych prietokov(Kompletne)

	HCL			CO			CO2			NOx			SO2			NH3			HF			TOC			TZL			O2			H2O			Teplota			Tlak			Priet. Spalín			Dohoriev. Tep.			Hodiny prevadzky
Den	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	t	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	Kg	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	%V	Q %	Pozn.	°C	Q %	Pozn.	mBar	Q %	Pozn.	KNm3	Q %	Pozn.	°C	Q %	Množstvo
01		5,06	100,0		12,87	100,0		181,8	100,0		101,0	100,0		0,00	100,0		1,87	100,0		0,24	100,0		1,04	100,0		0,79	100,0		15,17	100,0		14,07	100,0		133,9	100,0		952,5	100,0		1403	100,0		993,8	100,0	24
02		2,60	93,8		11,65	93,8		82,15	93,8		56,93	93,8		0,00	93,8		1,75	93,8		0,00	93,8		0,95	93,8		0,45	93,8		15,51	100,0		13,59	100,0		134,1	100,0		950,6	100,0		807,4	93,8		969,2	100,0	16
03	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
04		0,15	41,7		8,91	41,7		1,89	41,7		0,97	41,7		0,00	41,7		0,02	41,7		0,00	41,7		5,16	41,7		0,03	41,7	(4)			(4)			(4)			(4)				84,82	41,7	(4)			12
05		0,09	33,3		10,19	33,3		2,66	33,3		1,29	33,3		0,00	33,3		0,00	33,3		0,01	33,3		2,84	33,3		0,03	33,3	(4)			(4)			(4)			(4)				69,97	33,3	(4)			12
06		7,86	100,0		35,00	100,0		143,4	100,0		83,07	100,0		2,81	100,0		3,09	100,0		0,33	100,0		3,10	100,0		0,60	100,0		15,07	100,0		12,96	100,0		132,0	100,0		956,7	100,0		1190	100,0		945,2	100,0	24
07		5,04	100,0		12,55	100,0		184,1	100,0		111,7	100,0		0,64	100,0		2,48	100,0		0,52	100,0		0,90	100,0		0,67	100,0		14,77	100,0		13,35	100,0		132,5	100,0		957,0	100,0		1364	100,0		987,9	100,0	24
08		4,13	100,0		10,38	100,0		220,4	100,0		118,3	100,0		8,17	100,0		1,55	100,0		0,23	100,0		1,87	100,0		0,73	100,0		14,42	100,0		13,61	100,0		133,5	100,0		954,2	100,0		1244	100,0		974,5	100,0	23
09		4,73	100,0		11,52	100,0		183,9	100,0		107,4	100,0		0,17	100,0		1,78	100,0		0,32	100,0		1,68	100,0		0,74	100,0		15,02	100,0		13,89	100,0		133,2	100,0		954,9	100,0		1388	100,0		987,0	100,0	24
10		6,23	100,0		7,93	100,0		187,4	100,0		136,2	100,0		0,15	100,0		0,90	100,0		0,35	100,0		1,57	100,0		0,76	100,0		14,50	100,0		14,26	100,0		133,0	100,0		959,4	100,0		1351	100,0		994,0	100,0	24
11		6,27	100,0		9,81	100,0		187,6	100,0		131,9	100,0		1,11	100,0		1,62	100,0		0,30	100,0		1,30	100,0		0,80	100,0		14,67	100,0		14,19	100,0		133,0	100,0		957,3	100,0		1356	100,0		994,5	100,0	24
12		6,73	100,0		9,97	100,0		186,5	100,0		149,5	100,0		1,77	100,0		0,36	100,0		0,19	100,0		1,48	100,0		0,79	100,0		14,69	100,0		12,75	100,0		132,7	100,0		957,4	100,0		1368	100,0		999	100,0	24
13		6,42	100,0		12,01	100,0		181,8	100,0		108,3	100,0		0,29	100,0		1,72	100,0		0,18	100,0		1,43	100,0		0,83	100,0		15,30	100,0		13,32	100,0		133,2	100,0		947,3	100,0		1427	100,0		992,2	100,0	24
14		6,27	100,0		9,22	100,0		185,0	100,0		118,2	100,0		0,80	100,0		0,73	100,0		0,33	100,0		1,40	100,0		0,80	100,0		14,78	100,0		14,08	100,0		133,4	100,0		947,8	100,0		1370	100,0		997,4	100,0	24
15		5,43	75,0		6,68	75,0		133,6	75,0		102,8	75,0		0,12	75,0		0,41	75,0		0,16	75,0		1,07	75,0		0,60	75,0		14,88	75,0		13,47	75,0		133,0	100,0		953,2	100,0		1003	75,0		998,1	100,0	24
16		5,60	100,0		9,90	100,0		156,1	100,0		109,9	100,0		1,34	100,0		0,62	100,0		0,07	100,0		1,76	100,0		0,78	100,0		12,82	100,0		11,31	100,0		133,2	100,0		956,7	100,0		1383	100,0		995,8	100,0	24
17		6,14	100,0		9,31	100,0		154,8	100,0		97,52	100,0		0,05	100,0		0,82	100,0		0,16	100,0		1,75	100,0		0,80	100,0		12,20	100,0		11,25	100,0		133,1	100,0		954,6	100,0		1395	100,0		994,4	100,0	24
18		7,66	100,0		10,29	100,0		168,3	100,0		94,71	100,0		0,48	100,0		0,77	100,0		0,08	100,0		1,55	100,0		0,81	100,0		12,38	100,0		12,52	100,0		133,7	100,0		955,3	100,0		1396	100,0		993,9	100,0	24
19		7,15	100,0		8,42	100,0		170,1	100,0		109,9	100,0		0,82	100,0		1,03	100,0		0,10	100,0		1,33	100,0		0,75	100,0		12,36	100,0		12,35	100,0		133,4	100,0		959,9	100,0		1329	100,0		996,5	100,0	24
20		7,15	100,0		11,45	100,0		168,5	100,0		102,2	100,0		0,32	100,0		0,95	100,0		0,13	100,0		1,41	100,0		0,76	100,0		12,33	100,0		12,13	100,0		133,5	100,0		954,7	100,0		1367	100,0		994,7	100,0	24
21		6,43	100,0		10,66	100,0		185,5	100,0		101,7	100,0		5,64	100,0		0,97	100,0		0,15	100,0		1,71	100,0		0,80	100,0		12,33	100,0		12,17	100,0		133,8	100,0		955,3	100,0		1311	100,0		991,1	100,0	24
22		6,40	100,0		8,03	100,0		145,0	100,0		86,11	100,0		0,38	100,0		0,72	100,0		0,12	100,0		1,53	100,0		0,79	100,0		12,10	100,0		10,47	100,0		133,5	100,0		956,4	100,0		1413	100,0		990,3	100,0	24
23		5,52	100,0		8,38	100,0		140,9	100,0		72,43	100,0		0,37	100,0		1,10	100,0		0,20	100,0		1,70	100,0		0,80	100,0		12,13	100,0		10,70	100,0		133,9	100,0		951,6	100,0		1441	100,0		986,9	100,0	24
24		2,77	100,0		6,96	100,0		285,2	100,0		101,1	100,0		19,36	100,0		1,29	100,0		0,07	100,0		2,72	100,0		0,92	100,0		12,62	100,0		14,18	100,0		135,1	100,0		952,2	100,0		1163	100,0		967,0	100,0	24
25		5,06	100,0		11,11	100,0		159,2	100,0		91,90	100,0		0,00	100,0		1,40	100,0		0,07	100,0		2,06	100,0		0,81	100,0		12,31	100,0		12,02	100,0		133,5	100,0		945,0	100,0		1399	100,0		990,3	100,0	24
26		5,62	100,0		11,16	100,0		152,0	100,0		83,16	100,0		0,00	100,0		2,51	100,0		0,04	100,0		1,49	100,0		0,80	100,0		12,30	100,0		11,93	100,0		131,8	100,0		950,0	100,0		1306	100,0		969,4	100,0	24
27		4,23	100,0		12,53	100,0		159,5	100,0		102,9	100,0		0,09	100,0		2,02	100,0		0,09	100,0		1,53	100,0		0,85	100,0		12,25	100,0		11,58	100,0		132,5	100,0		951,4	100,0		1409	100,0		979,4	100,0	24
28		5,20	100,0		10,37	100,0		164,1	100,0		99,8	100,0		0,84	100,0		1,17	100,0		0,10	100,0		1,50	100,0		0,82	100,0		12,33	100,0		12,18	100,0		133,0	100,0		955,3	100,0		1395	100,0		992,7	100,0	24
29		5,96	100,0		11,19	100,0		164,0	100,0		101,3	100,0		2,24	100,0		0,80	100,0		0,11	100,0		1,41	100,0		0,80	100,0		12,27	100,0		11,71	100,0		133,3	100,0		955,4	100,0		1383	100,0		994,8	100,0	24
30		5,21	100,0		13,53	100,0		160,7	100,0		101,2	100,0		0,91	100,0		1,15	100,0		0,09	100,0		1,73	100,0		0,83	100,0		12,22	100,0		11,39	100,0		133,2	100,0		950,6	100,0		1425	100,0		987,7	100,0	24
31		5,97	100,0		8,48	100,0		163,8	100,0		112,5	100,0		1,38	100,0		0,42	100,0		0,06	100,0		1,38	100,0		0,80	100,0		12,29	100,0		11,86	100,0		133,2	100,0		953,6	100,0		1381	100,0		997,1	100,0	24
Denný limit																																														
Celkom za mesiac:		159,1	96,8		330,5	96,8		4760	96,8		2896	96,8		50,25	96,8		36,05	96,8		4,80	96,8		52,34	96,8		21,57	96,8		13,36	99,1		12,58	99,1		133,3	100,0		953,8	100,0		37325	96,8		988,5	100,0	687

Poznámky:

(1) Chýbajúce priemery v zázname
(2) Chýbajúca kvalita záznamu
(3) Chýbajúci záznam stavu zariadenia
(4) Neplatný priemer
(5) Hodnota nad limit

Reports ver. 3.34.120 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl