

**SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISÍ**

**stanovenie obsahu TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole  
v prevádzke „Spaľovňa odpadov - ZEVO - Spaľovacia linka č. 1“  
prevádzkovateľa KOSIT a.s.**

Názov akreditovaného skúšobného laboratória / oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov: **EKO-TERM SERVIS s. r. o.**  
Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice  
IČO: 31 695 671

Číslo správy: **02/397/2020** Dátum vydania správy: **07.09.2020**

Zákazník / Prevádzkovateľ: **KOSIT a.s.**  
Rastislavova 98, 043 46 Košice  
IČO: 36 205 214

Miesto / lokalita: **Spaľovňa odpadov – ZEVO L1, umiestnený na pozemku parc. č. 2630 k. ú. Košice – Barca**

Druh oprávnenej technickej činnosti: **Oprávnené meranie hodnoty veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo alebo na zloženie emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 7 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.**

Zmluva/Objednávka: **Zmluva o kontrolnej činnosti č. 216/19/Z zo dňa 08.11.2020**

Deň oprávnenej technickej činnosti: **11.08.2020**

Osoba zodpovedná za oprávnenu technickú činnosť - vedúci technik podľa § 20 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov: **Ing. Tomáš Kuskulič, PhD.**  
**Rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č. 46109/2014 zo dňa 07.10.2014**

Správa obsahuje: **5 strán  
5 príloh**

**Účel oprávneneho merania:**

1. Periodické meranie údajov o dodržaní technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania určenej ako zvyškový obsah TOC vo zvyškovej škvare a popole zo spaľovacieho zariadenia podľa § 12 ods. 5 vyhlášky č. MŽP SR 411/2012 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

**SÚHRN**

Periodické meranie údajov o dodržaní technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania určenej ako zvyškový obsah TOC vo zvyškovej škvare a popole zo spaľovacieho zariadenia podľa § 12 ods. 5 vyhlášky č. MŽP SR 411/2012 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

Prevádzka:	Spaľovanie odpadov, KOSIT a.s. – Kokšov Bakša VAR PCZ: 0570011
Čas prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň, 355 dní/rok technológia: viacrežimová, kontinuálna emisne ustálená
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	Spaľovňa odpadov – ZEVO – Spaľovacia linka č. 1
Merané zložky, parametre:	obsah TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole z pece
Výsledky merania:	obsah TOC v %
Označenie vzoriek , miesto odberu	1. K1 škvára / Kotel K1- kopa zo spaľovacích roštov 2. K1 popol / Kotel K1 - zásobník popolčeka z multicyklónov

Miesto odberu vzorky	Zisťovaný parameter	Hodnota <sup>1)</sup> [%]	Určená požiadavka <sup>2)</sup> [%]	Upozornenie na súlad/nesúlad <sup>2)</sup>
1. K1 škvára / Kotel K1- kopa zo spaľovacích roštov	obsah TOC	2,11	< 3	súlad
2. K1 popol / Kotel K1 - zásobník popolčeka z multicyklónov	obsah TOC	1,44	< 3	súlad

<sup>1)</sup> Hodnoty v odobratých vzorkách stanovené akreditovaným analytickým laboratóriom EKOLAB s.r.o.

<sup>2)</sup> Požiadavka dodržania určená v prílohe č. 5 časti II. bode 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

**Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:** Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov je správa o výsledkoch oprávneného merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou listinou.

Laboratórium zodpovedá za všetky poskytnuté informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Údaje poskytnuté zákazníkovi sú jasne identifikované.

**Odmietnutie zodpovednosti:** Skúšobné laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkovi, ktoré môžu mať vplyv na platnosť výsledkov (podľa čl. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).