



## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
	CO	100		
HCl	60	10	-	-
NO <sub>x</sub>	400	200	-	-
SO <sub>2</sub>	200	50	-	-
TOC	20	10	-	-
TZL	30	10	-	-

Mesiac: november 2017

Linka kotla K1, od 19.4.2017 odstavená z dôvodu rekonštrukcie zariadenia na čistenie spalín kotla K1

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky    SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

## Kotol K2

Mesiac: november 2017

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	5,48	0,1643
CO	100	50	26,74	0,7859
NO <sub>x</sub>	400	200	133,9	3,868
SO <sub>2</sub>	200	50	1,35	0,03605
HF	4	1	0,23	0,00653
TOC	20	10	0,72	0,02102
TZL	30	10	3,03	0,088

### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka  
HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár