



## Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

### Kotol K1

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
	CO	100		
HCl	60	10	-	-
NO <sub>x</sub>	400	200	-	-
SO <sub>2</sub>	200	50	-	-
TOC	20	10	-	-
TZL	30	10	-	-

Mesiac: december 2017

Linka kotla K1, od 19.4.2017 odstavená z dôvodu rekonštrukcie zariadenia na čistenie spalín kotla K1

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
NO<sub>x</sub> – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky    SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

## Kotol K2

				Mesiac: december 2017
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m <sup>-3</sup> ]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm <sup>-3</sup> ]	Množstvo ZL [t.mesiac <sup>-1</sup> ]
	PPH	PDH		
HCl	60	10	6,06	0,1662
CO	100	50	21,80	0,5925
NO <sub>x</sub>	400	200	136,6	3,620
SO <sub>2</sub>	200	50	2,47	0,06495
HF	4	1	0,38	0,01006
TOC	20	10	0,59	0,01846
TZL	30	10	0,84	0,02237

### Legenda:

ZL – znečisťujúca látka  
 NO<sub>x</sub> – oxid dusíka  
 HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota  
 CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota  
 HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky    SO<sub>2</sub> – oxid siričitý  
 TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár