



Informácia o dodržaní emisných limitov, množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok

(V zmysle § 33 a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov)

Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Kotol K1

Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.m ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]
	PPH	PDH		
	CO	100		
HCl	60	10	2,23	0,043
NO _x	400	200	142,20	2,650
SO ₂	200	50	6,87	0,129
TOC	20	10	-	-
TZL	30	10	0,16	0,001

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky
SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár

Kotel K2 – odstávka z dôvodu požiaru turbogenerátora

				Mesiac: Jún 2015	
Údaje z kontinuálneho merania Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]		Priemerná mesačná hodnota [mg.Nm ⁻³]	Množstvo ZL [t.mesiac ⁻¹]	
	PPH	PDH			
HCl	60	10	0	0	
CO	100	50	0	0	
NO_x	400	200	0	0	
SO₂	200	50	0	0	
HF	4	1	0	0	
TOC	20	10	0	0	
TZL	30	10	0	0	

Legenda:

ZL – znečisťujúca látka
NO_x – oxid dusíka
HF - fluorovodík

PPH – priemerná polhodinová hodnota
CO – oxid uhoľnatý

PDH – priemerná denná hodnota
HCl – plynné zlúčeniny chlóru

TZL – tuhé znečisťujúce látky SO₂ – oxid siričitý
TOC – organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár